



MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15

Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Slušovice dne 7. října 2019

Spisový znak: MUS-622/2019-SÚ/Hyn

Číslo jednací: 3/2019

Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o žádosti na vydání územního rozhodnutí na stavbu:

„Slušovice, p. Müller, kabelové vedení NN“

(dále jen „stavba“) na pozemcích **parc.č. 1049/1, 1063/1, 1048/4, 1753/120, 1757, 1755/1, 1068, 1065** v k. ú. **Slušovice**, doručuje veřejnou vyhláškou následující písemnost dle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Popis stavby:

Projekt řeší vybudování nového kabelového vedení NN za účelem připojení nového odběrného místa a přepojení stávajícího odběrného místa na parc.č. 1065 v k.ú. Slušovice. Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN bude 358 m. Délka trasy nového kabelu HDV bude 38 m.

Ze stávající trafostanice T34 VYHLÍDKA Č. 401346 na parcele č. 1049/1 v k.ú. Slušovice, bude odpojen stávající kabel HDV sloužící pro připojení domu c.p. 287. Nový kabel HDV bude nově vybudován a připojen z nově osazené pojistkové skříně typu SP100 umístěné na stávajícím betonovém sloupu č. 265 na parcele č. 1068 v k.ú. Slušovice. Nová pojistková skříň SP100 bude připojena pomocí kabelu NN typu NAVY 4x16mm² a proudových svorek na stávající nadzemní vedení NN typu AlFe 4x50mm². Dále bude ze stávající trafostanice T34 VYHLÍDKA č. 401346, na parcele č. 1049/1 v k.ú. Slušovice, ze stávajícího rozvaděče NN vyveden nový zemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150mm², který bude uložen v zemní kabelové rýze v parcele č. 1049/1 v délce 6 m, v parcele č. 1063/1 v celkové délce 79 m, v parcele č. 1048/4 v délce 10 m, v parcele č. 1753/120 v délce 246 m, v parcele č. 1757 v délce 46 m, v parcele č. 1755/1 v délce 0,5 m. Kabel NN bude ukončen v pojistkové skříně typu SS200 umístěné na hranici parcel č. 1757 a 1755/1 vše v katastrálním území Slušovice. Nová pojistková skříň bude uzemněna pomocí zemnicí pásky FeZn 30/4mm v délce 50m, páska bude uložena do výkopu pod nový kabel NN. Kabely budou v zemi uloženy dle PNE 341050-Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích energetiky. Profil výkopu pro uložení kabelu NN ve volném terénu bude o rozměrech 35x80 cm, v místě pole 50x120 cm, v místě asfaltové příjezdové cesty pomocí protlaku. Kabel bude v celé trase uložen v pískovém loži 2x8 cm. Kabely budou v části trasy chráněny rourou o průměru 110 mm.

Dne 3.7.2019 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení oznámením ze dne 12.9.2019 účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona. Současně stavební úřad v oznámení o zahájení řízení upozornil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději 15 dnů po doručení oznámení o zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Jelikož se písemnost o známení zahájení řízení **nedařilo prokazatelně doručit**, je tedy písemnost „oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby“ ze dne 12.9.2019 pod spisovým znakem : MUS-622/2019-SÚ/Hyn, číslo jednací: 2/2019 doručována veřejnou vyhláškou, neboť **není znám pobyt či sídlo** účastníka řízení pana Doležala Rostislava, Zengrova 717/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Pan Doležal Rostislav, bytem Zengrova 717/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice si může zásilku vyzvednout na stavebním úřadě Slušovice, v budově Městského úřadu Slušovice.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Otisk úředního razítka

H y n ě i c o v á Ivana
referent stavebního úřadu

Toto oznámení o možnosti převzít písemnost bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slušovice a na elektronické úřední desce na webových stránkách www.slusovice.eu po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:

Město Slušovice